

RELATÓRIO SEMANAL

Semana do dia 16 de junho ao dia 18 de julho de 2025



Scan para todos os relatórios

VISÃO GERAL

Este relatório consiste em um resumo do acompanhamento técnico e apontamentos realizado pelo **Eng. Douglas Ariel M. Leão CREA 17131 DRO.** É de total responsabilidade da empresa **KQUEIROZ** a análise do relatório e com isso tomar as decisões cabíveis para as próximas atividades.

APONTAMENTOS - OBRA FLAMBOYANT

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Atividades	Status no ato da visita	Notas
LOCALIZAÇÃO DE FALHAS NA TEXTURA E REBOCO FACHADAS	Em andamento ▾	N.A.

APONTAMENTOS EM REUNIÃO PRESENCIAL

Questão	Atribuído a	Status
ORIENTAÇÃO CORRELATIVOS A EXECUÇÃO DE REBOCO DE REPARO DAS FACHADAS: UTILIZAÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA (BIANCO) JUNTO A COMPOSIÇÃO DE CHAPISCO. UTILIZAÇÃO DE TELA FIBRA DE VIDRO.	GERENTE RUAN	Resolvido ▾


APONTAMENTO SEMANAS ANTERIORES EM REUNIÃO PRESENCIAL A SEREM RESOLVIDOS


Questão	Atribuído a	Status
N.A.	N.A.	Pendente ▾
N.A.	N.A.	Pendente ▾




OBSERVAÇÕES EXTRAS RELEVANTES

- NA







CONCLUSÃO RELATÓRIO E DEFINIÇÕES PARA PRÓXIMAS SEMANAS

Dadas as orientações deste projeto, será aguardado a conclusão das orientações ou questionamentos contrários a decisão para tomada de decisão da empresa.

Autor do relatório: Eng. Douglas Ariel M. Leão - CREA 17131 DRO